

質 問 ・ 回 答 書

契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 0 2 0		
件 名	芦川学童保育施設増改築工事(機械設備)		
入札日	5 月 2 1 日	入札公告整理番号	(1 - 7)
質 問 及 び 回 答			
<p>問 1 電気温水器ミニキッチン工事(取付設備工事)とありますが参考内訳にはありません。誤表記ですか?接続移行時の場合、使用の提示をお願いします。(M-05)</p> <p>答 1 電気温水器ミニキッチン工事は建築に含み、給排水配管工事は機械設備になります。質問の文面から“設備工事の場合、仕様の提示を”と読み取りますが、建築工事に含むため、仕様の提示は行いません。</p> <p>問 2 コア抜き箇所の鉄筋探査は、電磁波レーダー法でよろしいですか?(M-05)</p> <p>答 2 よろしい。</p> <p>問 3 ミニ喫煙の換気系統に断熱処理の表記がありません。熱量が少なく不要と認識してよいですか?(M-06)</p> <p>答 3 “ミニキッチン”の事かと思いますが、ご認識の通りです。</p> <p>問 4 換気工事において保育室1は、既存天井裏の施工とありますが、天井点検口等があるのですか?(M-06)スパイラルダクト(4m)が入りますか?</p> <p>答 4 既存天井点検口があります。ダクトも入ります。</p> <p>問 5 アリーナ犬走りの散水栓廻りのコンクリート撤去がありませんが建築工事にて撤去取壊しですか?(M-05)</p> <p>答 5 建築工事にて撤去取壊しになります。</p> <p>問 6 既存部と増築部の取り合いはエキスパンションの同等処理を高所した方がよいですか?(M-05)</p> <p>答 6 質問の文面から“考慮した方がよいですか”と読み取りますが、エルボの曲がりによる対応を想定しています。</p>			