

質 問 ・ 回 答 書

契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 0 1 9		
件 名	芦川ふれあいプラザ空調設備更新工事		
入札日	5 月 2 1 日	入札公告整理番号	(1 - 6)
質 問 及 び 回 答			
問 1 既存マルチ灯油エアコン撤去に伴い、他に灯油の使用機器はありますか？ 消防への変更手続きが必要となるため参考に教えてください(M-02)			
答 1 灯油式ボイラーを設置しており、それにより、床暖房、給湯器を使用しています。			