

質 問 ・ 回 答 書

契 約 番 号	5061000022		
件 名	芦川学童保育施設増改築工事（建築）		
入 札 日	5 月 2 1 日	入札公告整理番号	(1 - 9)
質 問 及 び 回 答			
問 1 基礎工事及び外構工事での土工機械の能力を教えてください。			
答 1 特に指定はしませんが、住宅基礎工事ができる一般的な小型バックホウを想定しています。			
問 2 発生土運搬について、どこに運搬すればよいでしょうか。指示願います。			
答 2 処分場所は指定しません。			
問 3 基礎工事においてコンクリートポンプ車が計上されていません。指示願います。			
答 3 打設手間の項目にポンプ車の費用も見込んでいます。			
問 4 木工事において、プレカット及び大工手間の明細数量を教えてください。			
答 4 プレカット 3.3 m³、大工手間 32.9 m³になります。			
問 5 外構工事において土工機械運搬費が計上されていません。指示願います。			
答 5 基礎工事の土工機械運搬費にて計上しています。			
問 6 設計段階で 4 週 8 休以上の単価補正及び諸経費の補正はされているのでしょうか。			
答 6 本工事は、週休 2 日制工事を不適用としているため、補正はしていません。			
問 7 基礎工事について、図面では立上りに天端レベラー仕上げになっていますが内訳書に記載されていません。指示願います。図面 No (S-01)			
答 7 図面と内訳書に相違があったため、図面を差替えます。			