

改修後

改修後 衛生設備 機器表 (1)

記号	機 器 名	仕 様	電気容量			台数	設置場所	備 考
			φ	V	kw			
TW-1	受水槽 (井水系統)	型 式 : FRP製複合板組立型 容 量 : 22 m3 (有効) 外 形 寸 法 : 3,000 × 3,000 × 3,000 H 中 仕 切 板 : 3,000 × 3,000 H 平 架 台 : 150 H 耐 震 : 2/3 G 付 属 品 : マンホール、通気口、内外タラップ、平架台 他標準付属品一式				1	屋外	コンクリート基礎 (建築工事)
TOW-1	温泉源泉タンク	型 式 : FRP製複合板組立型 容 量 : 30 m3 (有効) 外 形 寸 法 : 3,000 × 4,000 × 3,000 H 平 架 台 : 150 H 耐 震 : 2/3 G 温 泉 泉 質 : PH9.34 温 度 : 50 ℃ 付 属 品 : マンホール、通気口、内外タラップ、平架台 他標準付属品一式				1	屋外	コンクリート基礎 (建築工事)
TS-1	貯湯槽	型 式 : 堅型SUS444製 貯 湯 量 : 4 m3 (有効) 外 形 寸 法 : 1,400 φ × 2,500 H (全長3,100H) 耐 震 : 2/3 G 耐 圧 : 5 kg/cm2 架 台 : 500 H 付 属 品 : 安全弁、他標準付属品一式 温度検出器取付タッピング×2				1	機械室	
B-1	真空式温水機	型 式 : 真空式温水機 (灯油焚2回路型) 定 格 出 力 : 698 kw 温 泉 界 温 回 路 : 465 kw 湯 水 量 : 340 L/min (45～65℃) 給 湯 回 路 : 233 kw 湯 水 量 : 90 L/min (5～60℃) 最 高 使 用 圧 力 : 500 kPa 燃 料 消 費 量 : 83.3 L/h (灯油油) 付 属 品 : 制御盤、感電器、他標準付属品一式	3	200	2.9	2	機械室	KFL-630BL
TO-1	オイルタンク 【既存使用】	型 式 : 鋼板製コロッケ式オイルタンク (外面エポキシ樹脂塗装) 容 量 : 6,000 L (灯油) 外 形 寸 法 : 1,400 φ × 4,000 L 付 属 品 : 給油口、マンホール、他標準付属品一式				1	屋外	タンク内部洗浄 (本工事) (A 重油→灯油変更により)
TOS-1	オイルサービスタンク	型 式 : 鋼板製オイルサービスタンク 容 量 : 300 L (灯油) 外 形 寸 法 : 600 × 650 × 870 H 架 台 : 1,500 H 付 属 品 : 点検口、他標準付属品一式				1	機械室	HE-300 (ホーコス)
PW-1	加圧給水ポンプ	型 式 : 推定末端圧一定給水ポンプユニット 並列交互運転 ポ ン プ : ステンレス製多段渦巻ポンプ 口 径 : 65 A 吐 出 量 : 600 L/min 圧 力 : 25 m 付 属 品 : 制御盤、圧力タンク、配管ユニット、 他標準付属品一式	3	200	3.7×2	1組	機械室	65BN6ME3.7N
POW-1	温泉加圧ポンプ	型 式 : 推定末端圧一定給水ポンプユニット 並列交互運転 (温泉50℃) ポ ン プ : ステンレス製多段渦巻型 口 径 : 50 A 吐 出 量 : 500 L/min 圧 力 : 20 m 付 属 品 : 制御盤、圧力タンク、配管ユニット、 他標準付属品一式	3	200	2.2×2	1組	機械室	50MNBWG2.2L
PH-1	給湯加熱ポンプ	型 式 : ステンレス製ラインポンプ 口 径 : 32 A 吐 出 量 : 120 L/min 圧 力 : 10 m 付 属 品 : 標準付属品一式	3	200	0.75	2	機械室	32PLS.75E

記号	機 器 名	仕 様	電気容量			台数	設置場所	備 考
			φ	V	kw			
PH-2	給湯循環ポンプ	型 式：ステンレス製ラインポンプ 口 径：25 A 吐 出 量：20 L/min 圧 力：10 m 付 属 品：標準付属品一式	3	200	0.25	2	機械室	25PLS5.25E
PH-3	浴槽昇温ポンプ	型 式：ステンレス製ラインポンプ 口 径：50 A 吐 出 量：340 L/min 圧 力：15 m 付 属 品：標準付属品一式	3	200	2.2	2	機械室	50PLS52.2E
POS-1	給油ポンプ	型 式：灯油用歯車ポンプ 口 径：15 A 吐 出 量：10 L/min 圧 力：3 kgf/cm2 付 属 品：標準付属品一式	3	200	0.2	1	機械室	15GPA5.2A
POR-1	返油ポンプ	型 式：灯油用歯車ポンプ 口 径：15 A 吐 出 量：10 L/min 圧 力：3 kgf/cm2 付 属 品：標準付属品一式	3	200	0.2	1	機械室	15GPA5.2A
TE-1	膨張水槽 (温泉加熱・床暖房系統)	型 式：SUS鋼板製開放式膨張水槽 容 量：100 L (有効) 外 形 寸 法：500 × 500 × 500 H 架 台：ブラケット架台(SUS製) 付 属 品：通気口、点検口、他標準付属品一式				1	機械室	ETU-100 (ホーコス)
TE-2	膨張水槽 (給湯系統)	型 式：ダイヤフラム式密閉式膨張水槽 (本体SUS) 水 槽 容 量：400 L 最 大 受 水 量：90 L 使 用 温 度：5~60 ℃ 外 形 寸 法：600 φ × 1,600 H 最 高 使 用 圧 力：補給水 2.5 kg/cm2 ：安全弁 5 kg/cm2 付 属 品：標準付属品一式				1	機械室	AFU400FX (ホーコス)
EH-1	欠番 電気温水器							
GH-1	欠番 ガス給湯器							
C-1	塩素減菌装置	型 式：ユニット式薬液注入装置 (屋外設置型) ポ ン プ 流 量：25 cc/min ポ ン プ 圧 力：15 kg/cm2 薬 品 タ ン ク：100 L (NaCl-PVC) 付 属 品：他標準付属品一式	1	200	30w	1	屋外	GT-8V (オーヤラッス) コンクリート基礎 本工事

	縮 尺 A1 : No. S A3 : 表記の50%	物件名称	みさかの湯大規模改修工事	区分 機械設備
		図面名称	改修後 衛生設備 機器表 (1)	No.

改修後

改修後 衛生設備 機器表 (2)

[illegible]

	縮 尺 A1 : No. S 1/30 A3 : 表記の50%	物件名称 みさかの湯大規模改修工事	区分 機械設備
		図面名称 改修後 衛生設備 機器表 (2)	No.

改修後

改修後 ろ過設備 機器表

[illegible]

番号	記号	名 称	材 質	数量	仕 様
5		補給水装置			
		露天風呂（男女）			
	MXV-01		BC	1	ミキシンクバルブ 50A×50A 温度計付
	MV-011		PVC	1	湯張り用 50A 電動ボール弁（200V）
	MV-012		PVC	1	あふれ用 20A 電動ボール弁（200V）
		全身湯（男女）			
	MXV-02		BC	1	ミキシンクバルブ 50A×50A 温度計付
	MV-021		PVC	1	湯張り用 50A 電動ボール弁（200V）
	MV-022		PVC	1	あふれ用 20A 電動ボール弁（200V）
		寝湯・気泡湯（男女）			
	MXV-03		BC	1	ミキシンクバルブ 50A×50A 温度計付
	MV-031		PVC	1	湯張り用 50A 電動ボール弁（200V）
	MV-032		PVC	1	あふれ用 20A 電動ボール弁（200V）
	MXV-04	【欠番】			
	MV-041	【欠番】			
	MV-042	【欠番】			
		男子かぶり湯			
	MXV-05		BC	1セット	ミキシンクバルブ 25A×25A 温度計付
	MV-05		PVC		25A 電動ボール弁（200V）
		女子かぶり湯			
	MXV-06		BC	1セット	ミキシンクバルブ 25A×25A 温度計付
	MV-06		PVC		25A 電動ボール弁（200V）
		男子水風呂（つぼ）	BC		
	MVA-5-1			1	25A 電動ボール弁（200V）
		女子水風呂（つぼ）	BC		25A 電動ボール弁（200V）
	MVA-5-2			1	
		男子水風呂（水まくら）			
	MV-07		BC	1	25A 電動ボール弁（200V）
		女子水風呂（水まくら）			
	MV-08		BC	1	25A 電動ボール弁（200V）
		男子つぼ湯			
	MXV-A7		BC	1	ミキシンクバルブ 25A×25A 温度計付
	MVA-7-1		PVC	1	湯張り用 40A 電動ボール弁（200V）
	MVA-7-2		PVC	1	あふれ用 20A 電動ボール弁（200V）
		女子つぼ湯			
	MXV-A8		BC	1	ミキシンクバルブ 25A×25A 温度計付
	MVA-7-3		PVC	1	湯張り用 40A 電動ボール弁（200V）
	MVA-7-4		PVC	1	あふれ用 20A 電動ボール弁（200V）
6		浴槽切り替え弁			
	MVA1-1	露天風呂	AV	6	80A 電動2方弁 連通管 吸込管 吐出管 各2
	～MVA1-6				
	MVA2-5、6	全身浴	AV	2	80A 電動2方弁 連通管
	MVA2-1		AV	4	100A 電動2方弁 吸込管 吐出管 各2
	～MVA2-4				
	MVA3-5、6	全身浴	AV	2	80A 電動2方弁 連通管
	MVA3-1		AV	4	65A 電動2方弁 吸込管 吐出管 各2
	～MVA3-4				
7		アトラクション装置			
	JP-01	超音波ノズル装置		1セット	
		（男子全身湯）			
		循環ポンプ	FC/NC	1台	65A×50A 方吸込渦巻型 0.625m3/min×24.2mH×3.7kw 集毛器65A×65A
		超音波ノズル	PVC		25A接続【既存品再使用】
	JP-02	超音波ノズル装置		1セット	
		（女子全身湯）			
		循環ポンプ	FC/NC	1台	65A×50A 方吸込渦巻型 0.625m3/min×24.2mH×3.7kw 集毛器65A×65A
		超音波ノズル	PVC		25A接続【既存品再使用】
	NP-01	超音波ノズル装置		1セット	
		（男子寝湯）			
		循環ポンプ	FC/NC	1台	65A×50A 方吸込渦巻型 0.32m3/min×24.8mH×2.2kw 集毛器50A×50A
		超音波ノズル	PVC		25A接続【既存品再使用】

[illegible]

縮 尺	物件名称	みさかの湯大規模改修工事	区分
A1: No. S			機械設備
A3: 表記の50%	図面名称	改修後 ろ過設備 機器表	No.

改修後

改修後 冷暖房設備 機器表

記号	機 器 名	仕 様	電気容量			台数	設置場所	備 考
			φ	V	kw			
PAC-1	マルチエアコン	型 式：ヒートポンプ式パッケージエアコン				1	屋上	既存コンクリート基礎再使用
	室外機	冷 房 能 力：56.0 Kw	3	200	15.8			新設鉄骨架台
	(リニューアル型)	暖 房 能 力：63.0 Kw			16.2			
		圧 縮 機 出 力：(5.26)×2 Kw						RAS-AP560SGR
		送 風 機 出 力：(0.26×2)×2 Kw						【RAS-AP280SGR】
		送 風 機 風 量：219×2 m3/min						【RAS-AP280SGR】
		外 形 寸 法：2440 × 765 × 1675						
		製 品 質 量：257+257 Kg						
		付 属 品：アクティブフィルター スプリング防振、他標準付属品一式						
PAC-1Aa	マルチエアコン	型 式：天井カセット4方向型				8	貸しスペース	RCI-GP71KA
	室内機	冷 房 能 力：7.1 Kw	1	200	0.09			
		暖 房 能 力：8.5 Kw			0.08			
		フ ィ ル タ ー：メーカー標準品						
		付 属 品：天井パネル、他標準付属品一式						
PAC-2	マルチエアコン	型 式：ヒートポンプ式パッケージエアコン				1	屋上	既存コンクリート基礎再使用
	室外機	冷 房 能 力：56.0 Kw	3	200	15.8			新設鉄骨架台
	(リニューアル型)	暖 房 能 力：63.0 Kw			16.2			
		圧 縮 機 出 力：(5.26)×2 Kw						RAS-AP560DSGR
		送 風 機 出 力：(0.26×2)×2 Kw						【RAS-AP280SGR】
		送 風 機 風 量：219×2 m3/min						【RAS-AP280SGR】
		外 形 寸 法：2440 × 765 × 1675						
		製 品 質 量：257+257 Kg						
		付 属 品：アクティブフィルター スプリング防振、他標準付属品一式						
PAC-2A	マルチエアコン	型 式：ビルトイン型				3	ヒーリングルーム	RCB-GP90KA
	室内機	冷 房 能 力：9.0 Kw	1	200	0.12			
		暖 房 能 力：10.0 Kw			0.11			
		フ ィ ル タ ー：メーカー標準品						
		付 属 品：吸込パネル（ハーフパネル）、他標準付属品一式						
		キャンバスダクト、吹出ダクトフランジ						
PAC-2B	マルチエアコン	型 式：ビルトイン型				3	ヒーリングルーム	RCB-GP71KA
	室内機	冷 房 能 力：7.1 Kw	1	200	0.09			
		暖 房 能 力：8.5 Kw			0.09			
		フ ィ ル タ ー：メーカー標準品						
		付 属 品：吸込パネル（ハーフパネル）、他標準付属品一式						
		キャンバスダクト、吹出ダクトフランジ						
PAC-2C	マルチエアコン	型 式：天井カセット2方向型				1	自販機コーナー	RCID-GP71KA
	室内機	冷 房 能 力：7.1 Kw	1	200	0.07			
		暖 房 能 力：8.5 Kw			0.07			
		フ ィ ル タ ー：メーカー標準品						
		付 属 品：天井パネル、他標準付属品一式						
PAC-3	マルチエアコン	型 式：ヒートポンプ式パッケージエアコン				1	屋上	既存コンクリート基礎再使用
	室外機	冷 房 能 力：45.0 Kw	3	200	12.5			新設鉄骨架台
	(リニューアル型)	暖 房 能 力：50.0 Kw			12.7			
		圧 縮 機 出 力：3.97×2 Kw						RAS-AP450SGR
		送 風 機 出 力：0.47×2 Kw						
		送 風 機 風 量：326 m3/min						
		外 形 寸 法1600 × 765 × 1675						
		製 品 質 量343 Kg						
		付 属 品：アクティブフィルター スプリング防振、他標準付属品一式						
PAC-3Aa	マルチエアコン	型 式：天井カセット4方向型				2	お土産・売店等エリア	RCI-GP56KA
	室内機	冷 房 能 力：5.6 Kw	1	200	0.05			
		暖 房 能 力：6.3 Kw			0.05			
		フ ィ ル タ ー：メーカー標準品						
		付 属 品：天井パネル、他標準付属品一式						
PAC-3Ba	マルチエアコン	型 式：天井カセット2方向型				1	事務室	RCID-GP80KA
	室内機	冷 房 能 力：8.0 Kw	1	200	0.09		(倉庫兼作業スペース)	
		暖 房 能 力：9.0 Kw			0.08			
		フ ィ ル タ ー：メーカー標準品						
		付 属 品：天井パネル、他標準付属品一式						

記号	機 器 名	仕 様	電気容量			台数	設置場所	備 考
			φ	V	kw			
PAC-3Bb	マルチエアコン	型 式：天井カセット4方向型				1	ホール	RCI-GP80KA
	室内機	冷 房 能 力：8.0 Kw	1	200	0.09			
		暖 房 能 力：9.0 Kw			0.08			
		フ ィ ル タ ー：メーカー標準品						
		付 属 品：天井パネル、他標準付属品一式						
PAC-3C	マルチエアコン	型 式：天井カセット2方向型				2	事務室	RCID-GP80KA
	室内機	冷 房 能 力：8.0 Kw	1	200	0.09			
		暖 房 能 力：9.0 Kw			0.09			
		フ ィ ル タ ー：メーカー標準品						
		付 属 品：天井パネル、他標準付属品一式						
PAC-4	マルチエアコン	型 式：ヒートポンプ式パッケージエアコン				1	屋上	既存コンクリート基礎再使用
	室外機	冷 房 能 力：45.0 Kw	3	200	9.90			新設鉄骨架台
	(リニューアル型)	暖 房 能 力：50.0 Kw			11.3			
		圧 縮 機 出 力：3.97×2 Kw						RAS-AP450SGR
		送 風 機 出 力：0.47×2 Kw						
		送 風 機 風 量：326 m3/min						
		外 形 寸 法：1600 × 765 × 1675						
		製 品 質 量：343 Kg						
		付 属 品：アクティブフィルター スプリング防振、他標準付属品一式						
PAC-4A	マルチエアコン	型 式：天井カセット2方向型				2	男子脱衣室	RCID-GP112KA
	室内機	冷 房 能 力：11.2 Kw	1	200	0.11			
		暖 房 能 力：12.5 Kw			0.10			
		フ ィ ル タ ー：メーカー標準品						
		付 属 品：天井パネル、他標準付属品一式						
PAC-4B	マルチエアコン	型 式：天井カセット2方向型				2	女子脱衣室	RCID-GP112KA
	室内機	冷 房 能 力：11.2 Kw	1	200	0.11			
		暖 房 能 力：12.5 Kw			0.10			
		フ ィ ル タ ー：メーカー標準品						
		付 属 品：天井パネル、他標準付属品一式						
PAC-5	マルチエアコン	型 式：ヒートポンプ式パッケージエアコン				1	屋上	既存コンクリート基礎再使用
	室外機	冷 房 能 力：50.0 Kw	3	200	11.7			新設鉄骨架台
	(R32)	暖 房 能 力：56.0 Kw			12.3			
		圧 縮 機 出 力：6.04×2 Kw						RAS-GP500TG
		送 風 機 出 力：0.52×2 Kw						
		送 風 機 風 量：362 m3/min						
		外 形 寸 法：1600 × 765 × 1755						
		製 品 質 量：352 Kg						
		付 属 品：アクティブフィルター スプリング防振、他標準付属品一式						
PAC-5A	マルチエアコン	型 式：天井カセット4方向型				1	廊下	RCI-GP112KA
	室内機	冷 房 能 力：11.2 Kw	1	200	0.13		(ホール側)	
		暖 房 能 力：12.5 Kw			0.12			
		フ ィ ル タ ー：メーカー標準品						
		付 属 品：天井パネル、他標準付属品一式 ガス遮断弁不要						
PAC-5B	マルチエアコン	型 式：天井カセット4方向型				2	廊下	RCI-GP50KA
	室内機	冷 房 能 力：5.0 Kw	1	200	0.05		(ヒーリングルーム前)	
		暖 房 能 力：5.6 Kw			0.05			
		フ ィ ル タ ー：メーカー標準品						
		付 属 品：天井パネル、他標準付属品一式 ガス遮断弁不要						
PAC-5C	マルチエアコン	型 式：天井カセット4方向型				2	貸しスペース	RCI-GP40KA
	室内機	冷 房 能 力：4.0 Kw	1	200	0.05			
		暖 房 能 力：4.8 Kw			0.05			
		フ ィ ル タ ー：メーカー標準品						
		付 属 品：天井パネル、他標準付属品一式 ガス遮断弁不要						
PAC-5D	マルチエアコン	型 式：天井カセット2方向型				1	廊下	RCID-GP90KA
	室内機	冷 房 能 力：9.0 Kw	1	200	0.1		(貸しスペース前)	
		暖 房 能 力：10.0 Kw			0.1			
		フ ィ ル タ ー：メーカー標準品						
		付 属 品：天井パネル、他標準付属品一式 ガス遮断弁不要						
OR	集中管理リモコン	型 式：液晶タッチパネルタイプ (8.5インチ)	1	100		1	事務室 総監盤組み込み	PSC-A64GT4
R	個別 (グループ) リモコン	型 式：リニューアルエアコン用				12		PC-ARC
R32	個別 (グループ) リモコン	型 式：R 3 2 エアコン用				5		

		縮 尺 A1：No.S A3：表記の50%	物件名称	みさかの湯大規模改修工事	区分
			図面名称	改修後 冷暖房設備 機器表	機械設備 No.

改修後

改修後 換気設備 機器表								
記号	機 器 名	仕 様	電気容量			台数	換気対象室 (設置場所)	備 考
			φ	V	kw			
FS-2	送 風 機	型 式 : 消音形ストレートシロッコファン (天井埋込型) 風 量 ・ 静 圧 : 1,200 m3/h × 120 Pa 付 属 品 : 防振吊金物他標準付属品一式	3	200	0.36	1	男子脱衣室	BFS-150STUA2 【FE-2と連動運転】
FS-3	送 風 機	型 式 : 消音形ストレートシロッコファン (天井埋込型) 風 量 ・ 静 圧 : 1,200 m3/h × 120 Pa 付 属 品 : 防振吊金物他標準付属品一式	3	200	0.36	1	女子脱衣室	BFS-150STUA2 【FE-3とは夏期以外連動運転】 【FE-2とは夏期連動運転】
FS-21	送 風 機	型 式 : 消音形ストレートシロッコファン (天井埋込型) 風 量 ・ 静 圧 : 1,200 m3/h × 150 Pa 付 属 品 : 防振吊金物他標準付属品一式	3	200	0.36	1	機械室	BFS-150STUA2 【FE-21と連動運転】 【サーモは自動制御工事】
FE-1	【欠番】							
FE-2	排 風 機	型 式 : 消音形ストレートシロッコファン (天井埋込型) 風 量 ・ 静 圧 : 1,200 m3/h × 150 Pa 付 属 品 : 防振吊金物他標準付属品一式	3	200	0.26	1	男子脱衣室 (休憩室天井内)	BFS-120TUG2
FE-3	排 風 機	型 式 : 消音形ストレートシロッコファン (天井埋込型) 風 量 ・ 静 圧 : 1,200 m3/h × 150 Pa 付 属 品 : 防振吊金物他標準付属品一式	3	200	0.26	1	女子脱衣室 (廊下天井内)	BFS-120TUG2 【夏期以外使用】 【夏期はFE-22により排気する】
FE-4	排 風 機	型 式 : 消音形ストレートシロッコファン (天井埋込型) 風 量 ・ 静 圧 : 2,800 m3/h × 120 Pa 付 属 品 : 防振吊金物他標準付属品一式	3	200	0.91	1	貸しスペース (廊下天井内)	BFS-300TUA2-50
FE-5	排 風 機	型 式 : 消音形ストレートシロッコファン (天井埋込型) 風 量 ・ 静 圧 : 2,000 m3/h × 150 Pa 付 属 品 : 防振吊金物他標準付属品一式	3	200	0.54	1	ヒーリングルーム (西) (廊下天井内)	BFS-210TUG2
FE-6	排 風 機	型 式 : 消音形ストレートシロッコファン (天井埋込型) 風 量 ・ 静 圧 : 1,600 m3/h × 150 Pa 付 属 品 : 防振吊金物他標準付属品一式	3	200	0.37	1	ヒーリングルーム (東) (廊下天井内)	BFS-150TUG2
FE-7	排 風 機	型 式 : 消音形ストレートシロッコファン (天井埋込型) 風 量 ・ 静 圧 : 810 m3/h × 120 Pa 付 属 品 : 防振吊金物他標準付属品一式	1	100	200w	1	事務室	BFS-90SUG2
FE-10	排 風 機	型 式 : 消音形ストレートシロッコファン (天井埋込型) 風 量 ・ 静 圧 : 620 m3/h × 150 Pa 付 属 品 : 防振吊金物他標準付属品一式	1	100	136w	1	男子トイレ	BFS-80SUG2
FE-11	排 風 機	型 式 : 消音形ストレートシロッコファン (天井埋込型) 風 量 ・ 静 圧 : 550 m3/h × 150 Pa 付 属 品 : 防振吊金物他標準付属品一式	1	100	136w	1	女子トイレ	BFS-65SUG2
FE-21	排 風 機	型 式 : 消音形ストレートシロッコファン (天井埋込型) 風 量 ・ 静 圧 : 1,200 m3/h × 150 Pa 付 属 品 : 防振吊金物他標準付属品一式	3	200	0.25	1	機械室	BFS-120TUG2
FE-22	排 風 機 【女子脱衣室排気】	型 式 : 消音形ストレートシロッコファン (天井埋込型) 風 量 ・ 静 圧 : 1,200 m3/h × 150 Pa 付 属 品 : 防振吊金物他標準付属品一式	3	200	0.25	1	機械室	BFS-120TUG2 【夏期のみ運転】
VFS-1	有圧換気扇 【給気用】	型 式 : 低騒音型有圧換気扇 羽 根 径 : 400 Φ 風 量 ・ 静 圧 : 3,200 m3/h × 30 Pa 付 属 品 : ウェザーカバー (防虫網付)、電動シャッター、保護カバー 取付枠他標準付属品一式	1	100	152w	1	機械室	EWF-40DSA2-0 【VFE-1と連動運転】 【サーモ発停】 【サーモは自動制御工事】
VFS-2	有圧換気扇 【給気用】	型 式 : 低騒音型有圧換気扇 羽 根 径 : 350 Φ 風 量 ・ 静 圧 : 2,400 m3/h × 30 Pa 付 属 品 : ウェザーカバー (防虫網付)、電動シャッター、保護カバー 取付枠他標準付属品一式	1	100	129w	1	機械室	EWF-35DSA2-0 【ボイラー燃焼と連動運転】
VFE-1	有圧換気扇 【排気用】	型 式 : 低騒音型有圧換気扇 羽 根 径 : 400 Φ 風 量 ・ 静 圧 : 3,200 m3/h × 30 Pa 付 属 品 : ウェザーカバー (防虫網付)、電動シャッター、保護カバー 取付枠他標準付属品一式	1	100	135w	1	機械室	EWF-40DSA2
VFE-2	有圧換気扇 【排気用】	型 式 : 低騒音型ステンレス製有圧換気扇 羽 根 径 : 250 Φ 風 量 ・ 静 圧 : 800 m3/h × 80 Pa 付 属 品 : ウェザーカバー (防虫網付)、風圧シャッター、保護カバー 取付枠他標準付属品一式	1	100	48w	2	浴室	EF-25ASX02

[illegible]

縮 尺	物件名称	みさかの湯大規模改修工事	区分
A1: No. S			機械設備
A3: 表記の50%	図面名称	改修後 換気設備 機器表	No.