

## 仕様書

### 1 委託場所

笛吹市石和町市部 720 番地 石和南小学校ほか 17 校（※別紙 1 参照）

### 2 業務期間

契約日の翌日 ～ 令和 7 年 11 月 28 日まで

### 3 業務内容

暖房機点検業務（点火装置、送油系統、送風系統の点検整備）

- ・点火装置の作動確認
- ・スイッチ等の作動確認
- ・安全装置の作動点検
- ・送油系統の油漏れ確認
- ・給排気筒の取付状態確認
- ・フィルターの確認
- ・コンプレッサーによる清掃

### 4 成果品

各 2 部（発注者用・学校用）

- ・点検結果表（※別紙 2：参考様式）
- ・作業状況写真

### 5 協議事項

- ① 点検の中で不良箇所が判明した場合、速やかに発注者へ報告を行うものとする。
- ② 点検にあたっての日程調整は、各学校担当者で行うこととし、学校運営に支障のないよう調整を行う。
- ③ 上記仕様以外の事項及びこの仕様書に疑義が生じた場合は、双方協議のうえ決定するものとする。

### 6 その他

- ① 支払条件は完了払いとする。
- ② 資格要件については、石油機器技術管理士の資格を有したものが点検を行うものとする。

**笛吹市小中学校**

学校名	住所	電話番号	機器数
石和南小学校	笛吹市石和町市部720	055 - 262 - 2809	26
石和東小学校	笛吹市石和町中川478	055 - 262 - 2056	17
石和北小学校	笛吹市石和町松本1442 - 20	055 - 263 - 2838	17
富士見小学校	笛吹市石和町今井10	055 - 262 - 3340	17
石和西小学校	笛吹市石和町唐柏360	055 - 261 - 2711	48
御坂西小学校	笛吹市御坂町夏目原592 - 1	055 - 262 - 3042	13
御坂東小学校	笛吹市御坂町上黒駒1692	055 - 264 - 2014	12
一宮西小学校	笛吹市一宮町東原330 - 2	0553 - 47 - 0008	22
一宮南小学校	笛吹市一宮町土塚655 - 2	0553 - 47 - 0046	11
一宮北小学校	笛吹市一宮町中尾933	0553 - 47 - 0074	6
八代小学校	笛吹市八代町岡780	055 - 265 - 2021	21
境川小学校	笛吹市境川町小黒坂1941	055 - 266 - 2006	19
春日居小学校	笛吹市春日居町桑戸664	0553 - 26 - 2164	2
芦川小学校	笛吹市芦川町中芦川835	055 - 298 - 2015	13
石和中学校	笛吹市石和町小石和716	055 - 262 - 2225	31
御坂中学校	笛吹市御坂町下野原1257	055 - 262 - 3003	11
一宮中学校	笛吹市一宮町末木801	0553 - 47 - 0044	29
春日居中学校	笛吹市春日居町鎮目613 - 2	0553 - 26 - 2024	25
計			340