

質 問 ・ 回 答 書

契 約 番 号		5071000051	
件 名		八代総合会館改修工事(電気設備)(明許)	
入 札 日	8 月 26 日	入札公告整理番号	(1 - 9)
質 問 及 び 回 答			
問 1 受変電設備ですが、トランスの規格が変わり大きさが大きくなります。盤メーカーに問い合わせたところD寸法が1800だと収まらず、2000必要とのことです。この場合、基礎の大きさにも影響します。基礎はどのように考えたらよろしいでしょうか。 答 1 既存基礎再使用で検討しております。しかし、基礎の大きさに影響がある場合は、契約後に現場照査の上ご協議ください。			