



平面図 縮尺 1:500


既設水道横断位置及び宅内排水管の横断位置については、詳細不明であるため、掘削時には、十分注意してください

架空線に注意すること




縦断面図 縮尺 縦1:100 横1:500

小口径マンホ-ル以外の組立マンホ-ル深さは、下流側削孔高より計算しています。



案内図

縮尺 1:10,000






1033 1068 1069

笛吹市公共下水道事業			
工事番号	図面番号		
工事名			
工事箇所	笛吹市御坂町 二之宮 地内		
図面名	平面・縦断面図		
設計製図	年 月 日	縮 尺	図 示
事業主体	笛吹市役所下水道課		




平面図 縮尺 1:500

架空線に注意すること



縦断面図 縮尺 縦1:100 横1:500

小口径マンホ-ル以外の組立マンホ-ル深さは、下流側削孔高より計算しています。



案内図



縮尺 1:10,000



地盤高	305.68	304.23	303.77	303.24	302.24	301.72	300.59	299.98	300.19	299.98
土被り	1.90	1.56	1.81	1.70	1.52	1.50	1.71	1.66	1.70	1.71
管底高	303.571	302.458	301.756	301.331	300.511	300.011	298.671	298.111	298.281	298.061
削孔高	303.560	302.447	301.744	301.328	300.508	300.008	298.668	298.108	298.278	298.058
掘削深	2.22	1.88	2.12	2.02	1.84	1.82	2.03	1.98	2.02	2.03


1026 1031 1032

笛吹市公共下水道事業			
工事番号		図面番号	
工事名	笛吹市御坂町 二之宮 地内		
工事箇所	笛吹市御坂町 二之宮 地内		
図面名	平面・縦断面図		
設計製図	年 月 日	縮 尺	図 示
事業主体	笛吹市役所下水道課		




笛吹市公共下水道事業		
工事番号		図面番号
工事名		
工事箇所	笛吹市御坂町 二之宮 地内	
図面名	平面・縦断面図(圧送管)	
設計製図	年 月 日	縮 尺 図 示
事業主体	笛吹市役所下水道課	


平面図 縮尺 1:500




縦断面図 縮尺 縦1:100 横1:500



No. 1026-4
S=1:100




No. 1031-2
S=1:100



案内図

縮尺 1:10,000



地盤高	299.98	300.59	301.72	302.24	303.24	303.77	304.23	305.68
土被り	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80	0.80
管底高	299.065	299.675	300.805	301.325	302.325	302.855	303.315	304.765
追加距離	229.00	257.00	303.00	323.00	354.00	371.00	386.00	430.50
掘削深	1.98	2.03	2.24	1.84	2.06	2.12	2.21	2.22


(1071)

笛吹市公共下水道事業		
工事番号		図面番号
工事名		
工事箇所	笛吹市御坂町 二之宮 地内	
図面名	平面・縦断面図 (圧送管)	
設計製図	年 月 日	縮 尺 図 示
事業主体	笛吹市役所下水道課	

圧送管配管詳細図 縮尺 1:60


【MP ~ IP.11】

圧送管の布設スペースを考慮し、土留め位置を調整して施工すること。
マンホール周りの配管においては、若干の掘り増しを行って施工してください。
11'1/4未満の曲げ配管部については、平面、縦断方向共に直管の生曲げ配管 (R=9.0m以上) により施工すること。



案内図

縮尺 1:10,000






笛吹市公共下水道事業			
工事番号	図面番号		
工事名			
工事箇所	笛吹市御坂町 二之宮 地内		
図面名	圧送管配管詳細図 (MP ~ IP.11)		
設計製図	年 月 日	縮 尺	図 示
事業主体	笛吹市役所下水道課		

圧送管配管詳細図 縮尺 1:60


【IP.11～IP.18】

圧送管の布設スペースを考慮し、土留め位置を調整して施工すること。
マンホールの周りの配管においては、若干の掘り増しを行って施工してください。
11°1/4未満の曲げ配管部については、平面、縦断方向共に直管の生曲げ配管（R=9.0m以上）により施工すること。



案内図

縮尺 1:10,000



笛吹市公共下水道事業

工事番号		図面番号	
工事名			
工事箇所	笛吹市御坂町 二之宮 地内		
図面名	圧送管配管詳細図 (IP.11～IP.18)		
設計製図	年 月 日	縮 尺	図 示
事業主体	笛吹市役所下水道課		