

## 質 問 ・ 回 答 書

契 約 番 号	5071000136		
件 名	石和第一保育所建設工事（機械設備）（債務）		
入 札 日	2 月 24 日	入札公告整理番号	（ 2 - 2 ）
質 問 及 び 回 答			
問 1	給水管引込工事、内訳書にはありますが図面上は別途工事になっています。 図面を正とし見積りしますがよろしいでしょうか。		
答 1	別途工事です。		
問 2	2階トイレの排水本管の伸長通気は必要ないのでしょうか。		
答 2	伸長通気は不要です。通気系統を追加しました（添付図面参照）。		
問 3	トイレ、沐浴室に通気がありませんが、どういたしますか。		
答 3	通気系統を追加しました。（添付図面参照）。		
問 4	トイレ（3～5歳）通気配管は、図面通りですと問題がありそうですが、 よろしいでしょうか。		
答 4	通気系統を追加しました。（添付図面参照）。		
問 5	下水は宅内の下水マンホールまでの工事としますか。 公共下水マンホールは施工済みですか。		
答 5	その通りです。		