

質 問 ・ 回 答 書

契 約 番 号	50810000020		
件 名	一宮中学校ほか1校特別教室空調設備設置工事		
入 札 日	5 月 2 6 日	入札公告整理番号	(1 - 1 9)
質 問 及 び 回 答			
問 1	<p>石綿の調査費や分析費、発生材処分費で石綿含有物の処分費の項目がありません。調査済みで施工箇所に石綿がないものと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>または、別途調査が行われるものと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>契約になった場合、調査結果データをいただけるものと考えてよろしいでしょうか。</p>		
答 1	<p>事前調査済みで、施工箇所について、石綿はありません。</p> <p>契約後に調査結果データの貸出は、可能です。</p>		