

## 質 問 ・ 回 答 書

|             |  |          |           |
|-------------|--|----------|-----------|
| 契 約 番 号     | 50810000030  |          |           |
| 件 名         | 石和清流館整備工事（建築主体）（債務）  |          |           |
| 入 札 日       | 6 月 2 日  | 入札公告整理番号 | （ 2 - 9 ） |
| 質 問 及 び 回 答 |  |          |           |
| 問 1         | 基礎工事において、図番 A : 07 に機械基礎 E の記載があります。<br>内訳（数量表）に記載が無いのですが、別途として考えて宜しいでしょうか。  |          |           |
| 答 1         | 記号の振り付けに誤りがありましたので、訂正図面を添付します。<br>内訳（数量表）の機械基礎 C は（C 1 と C 2）の合計となり、整合します。<br>機械基礎 D は受水槽基礎です。（図 A:5-01 の機械基礎 E を機械基礎 D に訂正）<br>内訳（数量表）の機械基礎 D と整合します。 |          |           |