

予防保全（改修）が必要と指摘されている主な改修項目

教室名	No	改修内容	緊急度	優先度	備考
				(必要性)	
集会室	①	天井落下防止対策	高	高	
	②	移動式観覧席	低	低	
	③	昇降ステージ	高	高	
	④	ステージ下収納	低	中	
	⑤	排煙窓	高	高	
	⑥	集会室内部補修	中	中	
	⑦	入口ドアの段差解消	低	中	
ホワイエ	⑧	防火シャッター	高	高	
	⑩	カーペットタイル	低	中	
	⑫	自動ドア更新・新設	中	高	
図書館	⑨	エレベーター	中	高	
	⑪	カーペットタイル	低	中	
	⑬	カーテン更新	低	中	
屋根	⑬	雪止め設置	中	高	
玄関	⑭	タイル不陸解消	高	高	
	⑮	外部床タイル劣化(北側職員通用口)	高	高	
	⑯	グレーチング解消	中	高	
	⑰	コウモリの巣など	高	中	
外壁	⑰	笠木設置	中	高	
西庭	⑳	キュービクル更新	中	高	変圧器2台更新
	㉑	身障者用トイレ	低	中	場所確保困難、自動ドア設置

※ ②、㉑については、改修対象としない。