

質 問 ・ 回 答 書

契 約 番 号		5081000068	
件 名		市道 1 0 5 2 号線（さくら温泉通り）歩道整備工事	
入 札 日	7 月 28 日	入札公告整理番号	（ 2－1 ）
質 問 及 び 回 答			
問 1 E S Pブロックカットロスなどでロス率 4%は必ず出るそうです。不足の材料は見込んでないと思われませんが、どのようなお考えですか？ また、発泡資材も転圧などのロス率 25%必ず食い込むと思われます。なおかつ、上記材料にかかる運賃が別途 40～50 万かかる見込みですが、どの様にお考えですか。 答 1 ・ E P Sブロックのカットロスについては、軽量骨材で補う施工方法を考えているため、ロス部分は見込んでいないです。 ・ 軽量骨材の転圧等によるロスは設計で考慮していません。 ・ 材料の運賃については材料単価に含まれています。			