

質 問 ・ 回 答 書

契 約 番 号	5081000067		
件 名	芦川グリーンロッジ改修工事（建築主体）（債務）		
入 札 日	7 月 28 日	入札公告整理番号	(2－ 2)
質 問 及 び 回 答			
問 1 数量表・D 共通仮設費に【載荷試験…1.0 式】と有りますが、回数・場所・地耐力（長期許容応力度）を教えてください。 答 1 回数は 1 箇所、場所は活動スペースの鉄骨部分の基礎、地耐力は 80KN/m²以上となります。			