質　問　・　回　答　書

契 約 番 号	5083000064		
件　　名	無停電電源装置購入		
入 札 日	令和 8 年 11 月 24 日	入札公告整理番号	1-2

質　問　及　び　回　答

問 1

仕様書 6 頁の無停電電源装置本体（1500VA）の指定型番「BN150RC」は、既に販売終了しており、また「ラインインタラクティブ方式」のため概要事項を満たせない認識です。そのため「BU150RC」へ変更してもよろしいでしょうか。

答 1

BN150RC の表記は間違いで BU150RC が正しい品番となります。