質　問　・　回　答　書

契約番号		5083000065	
件　　名		第２配水池・市之蔵配水場間送水管洗浄業務委託	
入札日	11月24日	入札公告整理番号	（１－３）

質　問　及　び　回　答

問１

仕様書第 18 条(管内洗浄)３管内洗浄(5)　管内洗浄作業前、作業後に不断水カメラを用いて管内状況を確認することとありますが、断水後、注入口取り付け前に事前カメラ撮影、施工後注入口復旧時に事後カメラ撮影という方法でもよろしいでしょうか。

答１

洗浄作業前後の管路内状況が支障なく撮影できるのであれば上記方法でも可とします。